

ПАСПОРТ № 16/18

На изготовленную ООО «ФМТ» Партию № 16 материала фильтрующего на основе полипропиленовых волокон «МФП», статический заряд

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Дата испытания	Примечание
1	Поверхностная плотность, г/м ² , не более	66	23.05.2018	
2	Ширина полотна, мм, не менее	1000	23.05.2018	
3	Длина полотна, м, не менее	250	23.05.2018	
4	Сопротивление постоянному воздушному потоку с расходом 30 дм ³ /мин, Па, не более:	60	23.05.2018	
5	Коэффициент проницаемости аэрозоля хлористого натрия расходом потока 95 дм ³ /мин, %, не более	0.005	23.05.2018	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИСПЫТАНИЯМ:

Партия № 16 «МФП», общим объемом 3 000 м.кв, изготовлена в период с 22.05.2018 года по 23.05.2018г, упакована, проверена согласно требованиям ТУ 2568-001-72808104-04 и пригодна для эксплуатации.

Начальник ОТК Т. Радюгин Радюгин Т.В.;

23.05.2018

